

別紙①【注意事項】

- ・当日は点検担当者が訪問して、各部屋にて消防設備の点検をさせていただきます。
- ・点検中、微量ですが非常スピーカーより音が出ますが、業務に支障が出ない範囲で点検を行います。
- ・入居者様は通常通り業務をしていただいで問題ありません。
- ・テナント内での管理台帳、自主検査チェック表（日常）火気関係の確認いたします。
- ・排煙機点検時において風切り音が発生する場合がございます。
- ・誘導灯点検時において、共用廊下にて音が発生いたします。
- ・カトリレーが設置されておりますテナント様においては、非常放送テスト中に電源が遮断されますので事前にお近くの一般コンセントへ切替をお願い致します。
（カトリレーコンセントとは、非常放送アナウンスとの重複を防ぐため、音響機器などに設置されたコンセントの事を言います。）
- ・非常照明点検時については、プロジェクター使用箇所にて影響が出る恐れがございます。

ゆがふBizタワー浦添港川消防用設備点検 工 程 表

株式会社 ゆがふファシリティ 御 中

2024年11月11日

月 日	点 検 種 類	11 月					12 月																				備 考		
		1	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
◎ ゆがふBizタワー浦添港川						ホテル棟							事務所棟							駐車場棟									
1 自動火災報知設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
2 CPU・CRT防災設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
3 防火・防排煙設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
4 消火器具設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
5 非常警報設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
6 スプリンクラー消火設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
7 連結送水管設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
8 誘導灯設備	総合					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●								
備 考																													